



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЮ64.B.00205/21

Серия **RU** № **0253124**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИДА-ПРОФ». Место нахождения и место осуществления деятельности: 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, дом 68, литер М, пом.1-Н, часть 6. ОГРН: 1147847415858. Телефон: 8 (812) 339-69-14. Адрес электронной почты: info@egida-prof.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИДА-ПРОФ». Место нахождения и место осуществления деятельности: 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, дом 68, литер М, пом.1-Н, часть 6.

**ПРОДУКЦИЯ** Узел пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полипропилена с использованием в качестве отсечного устройства муфт противопожарных типа «ЭГИДА-ПМ» для полипропиленовых труб с внутренним диаметром муфты 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм, 90 мм, 110 мм, изготовленных по ТУ 25.11.23-001-76233066-2018 (технологический регламент №001/18 по монтажу и эксплуатации).  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8484100009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Акта о результатах анализа состояния производства №2418/АА от 13.05.2021. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Протоколы испытаний №2/К053 от 22.06.2021, №2/К054 от 22.06.2021, №2/К055 от 22.06.2021. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015.  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость», п.1.1, 3.1-3.2, 7.1-7.2, 8.1-8.3, 9.1. Предел огнестойкости EI180. Инерционность полного срабатывания не более 11 мин. Срок годности: не менее 10 лет. Условия хранения: внутри помещений, в сухом месте при температуре до +50°C.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 28.06.2021  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

27.06.2026



Далбинш Игорь Ильонович (Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)